



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA -
10076

| PREGUNTAS Y RESPUESTAS | | |
|------------------------|---|---|
| Item | Pregunta realizada | Respuesta |
| 1 | Del ítem 11 - CAD L7 en el listado de luminarias, ¿Cuál son las características o referencia de dicho ítem? | Estas luminarias son para los espacios con dobles alturas, se adiciona cortes para verificar medidas del espacio, es una luminaria empotrable, doble led tipo cardán. |
| 2 | Del ítem 18 - CAD F1 en el listado de luminarias, ¿Cuál son las especificaciones técnicas del ítem (Fuente Suichada)? ¿Qué dispositivos alimentaría ese ítem? | Las cintas de las especificaciones y cantidades deben ser verificadas y homologadas según las propuestas del oferente. |
| 3 | Aclarar las cantidades y ubicación de los ítems 6 y 10, que corresponden al CAD L3 y L6, los cuales aparecen con referencias cruzadas. | Revisar planos y cuadro de cantidades, la información esta en los anexos. |
| 4 | En las especificaciones nos muestran luminarias con sus fotos de cada, agradecemos nos envíen las marcas de las luminarias que Uds. solicitan para poder dirigirnos a cada fabricante y solicitar sus respectivas cotizaciones. | Las luminarias deben ser homologadas a marcas similar según cada oferta, no es restrictivo la oferta de marcas en específico. |
| 5 | Cuantos documentos anexo hay que enviarles?. . | En el capítulo segundo Numeral 2.2 del documento denominado "Terminos de referencia" se indican los documentos requeridos para el envío de la propuesta. |
| 6 | .Pueden suministrar plano eléctrico de la oficina?. | Se comparte en carpeta adicional la información requerida |
| 7 | al sugerir cambio de alguna luminaria se tendría que alterar los planos enviados?. | las sugerencias en cambios de luminarias por potencia o lumenes totales, deben ser soportados y sustentado con planos en la propuesta técnica. |
| 8 | para el suministro e instalación de luminarias también hay que incluir el tendido del cableado o ya la oficinas tienen los cable listo solo para la instalación de las mismas?. | El tendido de cableado no hace parte de este proceso, el edificio suministra esta instalación eléctrica, según los anexos de la oferta. |
| 9 | en la carta estos espacios qué información corresponde colocar hay ? | Se debe indicar los datos de la empresa como "nombre del Rep legal" |
| 10 | La póliza de seriedad eso aplica cuando y en qué consiste? | La poliza de seriedad de la oferta debe ser enviada junto con la propuesta, cumpliendo con los requisitos indicados en el documento "Terminos de referencia" numeral 2.3.8" |
| 11 | os certificados de experiencia que hablan en el formato término de referencia, debemos enviarle a ustedes si hemos participado en proyectos similares? | Si, se deben recibir certificados de experiencia emitidos por las entidades cumpliendo lo requerido en ítem e del numeral 2.2 del documento denominado "Terminos de referencia" |
| 12 | Si surgen otras inquietudes se pueden comunicar con ustedes?. | Si, sin embargo solo se recibieron inquietudes hasta la fecha establecida en los pliegos. |
| 13 | Las actividades se desarrollaran en horario diurno habitual? O se estima realizar trabajos en horarios nocturnos, dominicales o festivos?. | horario diurno. |
| 14 | El cable de conexión de las luminarias será incluido en esta oferta? o se encontrará la salida eléctrica en las condiciones requeridas (salida con tapa, prensaestop y cable encauchetado? para la instalación de las luminarias? En especial las que son colgantes. En caso de que lo deba asumir el oferente, el cable para las luminarias colgantes será negro o transparente? | El cable de conexión no hace parte de la oferta, los cables para lámparas colgantes, deberá ser negro. |
| 15 | Para la instalación de las luminarias de incrustar se deberán realizar las perforaciones en cielo raso? O serán entregadas por la CCC | Deben hacerse las perforaciones en cielorrasos. |
| 16 | Para la instalación de luminarias tipo panel 60x60 cm se requieren hacer las perforaciones y las instalaciones de marcos? O serán entregadas por la CCC | Las lámparas 60x60, van instaladas en un cielorraso modular inspeccionable en exsound 60x60. |
| 17 | Se tiene alguna marca en especial para esta oferta? O cumpliendo con las mismas especificaciones del pliego se pueden ofrecer las marcas? | Las luminarias deben ser homologadas a marcas similar según cada oferta. no es restrictivo la oferta de marcas en específico. |
| 18 | Favor compartir diámetro, o en su defecto, ficha técnica del ítem 10 del cuadro de cantidades. | Campana a decorativa de 60cm |
| 19 | Favor validar flujo lumínico, ya que no es lógico que tenga ese flujo lumínico con esa potencia de consumo (ítem 11) | Cualquier sugerencia de diseño para mejorar las condiciones luminosas del espacio deberán ser incluidas en la propuesta técnica. |
| 20 | Favor compartir dimensiones del perfil (Ancho, alto, largo). (ítem 13) | El perfil donde se ubica la cinta led, es estándar, las medidas o referencia deberá suministrársela el oferente según su experiencia en este tipo de proyectos. |
| 21 | Cual es el requerimiento puntual? | Se requiere el suministro e instalación de luminarias para las nuevas oficinas de la CCC, teniendo en cuenta lo establecido en los pliegos publicados en la página. |
| 22 | ¿Tiempo de entrega del proyecto? | 2 meses |
| 23 | puedo realizar una visita a las instalaciones para hacer recomendaciones o comentarios? | No se tiene contemplado hacer visita. |
| 24 | ¿El proyecto solo consta del suministro de las luminarias? | Suministro e instalación |
| 25 | En los planos enviados nos especifican recorrido de tuberías conduit | no hace parte de esta oferta. |
| 26 | En los planos enviados no especifican tipos de tuberías a utilizar (PVC, EMT, IMC o RMC) | no hace parte de esta oferta. |
| 27 | En los planos enviados no muestran rutas de cableados | no hace parte de esta oferta. |
| 28 | En los planos enviados no muestran calibres de cables a utilizar y números de circuitos. | no hace parte de esta oferta. |
| 29 | En los planos enviados no muestran tableros de conexión de las luminarias | no hace parte de esta oferta. |
| 30 | En los planos enviados no especifican tipos de tableros a utilizar y tampoco planos de diagramas unifilares | no hace parte de esta oferta. |
| 31 | En los planos enviados no muestran posición de los interruptores y tipos de interruptores a utilizar | los interruptores no hacen parte de esta oferta, Se actualiza el cuadro de cantidades. |
| 32 | interruptores | no hace parte de esta oferta. |
| 33 | En los planos enviados no especifican ruta de la acometida principal y calibre del cable de alimentación | no hace parte de esta oferta. |
| 34 | En las cantidades de obra no especifican el cable de la acometida principal | no hace parte de esta oferta. |
| 35 | Para la certificación de experiencias se requiere que sean recientes o pueden ser de varios años atrás? | Si, se deben recibir certificados de experiencia emitidos por las entidades cumpliendo lo requerido en ítem e del numeral 2.2 del documento denominado "Terminos de referencia" |
| 36 | ¿En P1/Illuminación Piso 1 va a llevar iluminación con perfiles de aluminio? No aparece en el cuadro resumen del plano y solo aparece un L9 en la parte del mezzanine. | revisar anexos. |
| 37 | En los P18, P19 y P20 hay zonas curvas para los Led perimetrales ¿Esas zonas cuentan con un diseño en cielo raso? De ser así recomendamos esconder solo la cinta LED sin periferia empotrada. | En el diseño de cielorrasos hay curvaturas, NO NECESARIAMENTE EL PERFIL DEBE INSTALARSE CURVO. es importante usar difusor en la cinta led para que la luz se vea homogénea. |
| 38 | Se debe o no mandar interés de participación, o solo se debe enviar las propuesta el 4 de julio. | Se debe enviar la propuesta a los correos indicados. |
| 39 | Si es posible enviar información de los diseños de iluminación para saber que tipo de luminaria se utilizó ya que de proponer una distinta se tendría que realizar nuevamente los cálculos. | la información esta en los anexos del proceso. cualquier cambio o propuesta nueva debe hacerla el oferente. |
| 40 | Se debe o no incluir el valor de la salida de la luminaria o este cableado ya existe y solo es instalarla. | El tendido de cableado no hace parte de este proceso. el edificio suministra esta instalación eléctrica, según los anexos de la oferta. |